



AB 519

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Dział Laboratoryjny
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
tel. (77) 44-26-915 fax (77) 44-26-946 e-mail: sbpwig@wsseopole.pl

Sprawozdanie z badań próbki wody nr 518/W/N/OL/15

ZLECENIODAWCA: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
47-100 Strzelce Op. ul. Piłsudskiego 20

POCHODZENIE PRÓBKII: wodoc. publ. Raszowa
Raszowa, SUW – woda uzdatniona

PRÓBKOBIORCA: T.Nabzdyjak – Kierownik Oddz. HK PSSE Strzelce Op.

Dokument: Protokół z dnia 06.05.2015 r.

Metoda pobrania próbki: PN-EN ISO 19458: 2007; PN-ISO 5667-5: 2003

powód pobrania: harmonogram

Stan próbki w chwili przyjęcia: bez zastrzeżeń

Próbka pobrana / dostarczona w dniu: 06.05.2015 r.

Badania rozpoczęto: 06.05.2015 r. **Badania zakończono:** 08.05.2015 r.

Kod próbki: 2230

Numer sprawy: LBW.9052.4.2015.EP

BADANE PARAMETRY JEDNOSTKA	METODY BADAŃ	WYNIK BADAŃ	DOPUSZCZALNE WARTOŚCI*
Mętność ^A NTU	PB/BC-15 wydanie 02 z dn. 27.05.2005	1,1 ± 0,18 **	1 NTU
Barwa mgPt/l	PN-EN ISO 7887: 2012	5	-
Zapach	PB/BC-47 wydanie 01 z dn. 29.11.2011	z 0 akceptowalny	-
Smak	PB/BC-47 wydanie 01 z dn. 29.11.2011	akceptowalny	-
Odczyn (pH) ^A	PB/BC-46 wydanie 01 z dn. 29.11.2011	7,4	6,5 – 9,5
Przewodność elektryczna ^A właściwa w temp. 25°C μS/cm	PN-EN 27888: 1999	572 temp. pomiaru 16,8°C	2 500
Amoniak (amonowy jon) ^A mg/l	PN-C-04576-4: 1994 z wyłączeniem 6b	< 0,04	0,50

Sprawozdanie z badań próbki wody nr 518/W/N/OL/15

BADANE PARAMETRY JEDNOSTKA	METODY BADAŃ	WYNIK BADAŃ	DOPUSZCZALNE WARTOŚCI*
Żelazo ^A µg/l	PN-ISO 6332: 2001	51	200
Mangan ^A µg/l	PB/BC-12 wydanie 01 z dn. 10.09.2004	< 24	50
Bakterie grupy coli w 100 ml jtk	PN-EN ISO 9308-1: 2014- 12	2 *** Granice przedziału ufności dolna 0 górna 9	0
Escherichia coli w 100 ml jtk	PN-EN ISO 9308-1: 2014- 12	2 *** Granice przedziału ufności dolna 0 górna 9	0

Sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji nr AB 519, przyznanym przez Polskie Centrum Akredytacji (znak „A”) oraz wyniki badań nieakredytowanych (bez znaku „A”)

* Zgodnie z wymaganiami Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. – Dz. U. nr 61, poz. 417 (z późniejszymi zmianami).

** Wynik z niepewnością rozszerzoną obliczoną dla współczynnika rozszerzenia k=2 przy 95 % poziomie ufności. Niepewność oznaczenia nie uwzględnia składowych dotyczących pobierania i transportu próbek.

*** Wynik oznaczenia mikrobiologicznego z przedziałem ufności przy 95 % poziomie prawdopodobieństwa. Niepewność oznaczenia nie uwzględnia składowych dotyczących pobierania i transportu próbek.

„<” – uzyskany wynik badania jest poniżej granicy oznaczalności

Data sporządzenia sprawozdania: 11.05.2015 r.

Wyniki badania odnoszą się tylko do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Niniejsze sprawozdanie sporządzono w 3 egz. z czego 2 otrzymuje Zleceniodawca,

a 1 pozostaje w laboratorium.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.

Klientowi przysługuje prawo reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Opracował

Starszy Asystent

mgr Sławomir Kowalczyk

Autoryzował

Kierownik Pracowni

mgr Elżbieta Pawlik