




# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KRAPKOWICACH

ul. Ks. Koziółka 30, 47-303 Krapkowice  
sekr. tel. (77) 4466740, fax (77) 4466741  
e-mail: [psse.krapkowice@pis.gov.pl](mailto:psse.krapkowice@pis.gov.pl)  
<http://pssekrapkowice.pis.gov.pl>



Krapkowice, dnia 7. 03. 2014

HK/JB-43360-6-2/14

## OCENA PRZYDATNOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), art.12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) oraz § 14 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417 z późniejszymi zmianami)

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach

po otrzymaniu sprawozdań z badania próbek wody pobranych z wodociągu w Zdzieszowicach:

Data poboru	Kod próbki	Miejsce poboru próbki wody
03.03.2014r.	357	SUW – woda uzdatniona
03.03.2014r.	358	Szkoła Podstawowa ul. Wojska Polskiego
03.03.2014r.	359	Żłobek Oś. Piastów - kuchnia

**stwierdza**

przydatność wody do spożycia przez ludzi.

### UZASADNIENIE

W ramach prowadzonego monitoringu kontrolnego oraz przeglądownego jakości wody w dniu 03.03.2014r. pobrano do badań próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach w stałych punktach pobierania: SUW – woda uzdatniona, Szkoła Podstawowa ul. Wojska Polskiego, Żłobek - kuchnia. Zakres badań obejmował oznaczenia fizykochemiczne i mikrobiologiczne. Na podstawie sprawozdań z badania wody z dnia 19.03.2014r. nr 136 i 138/W/N/OKK/14 oraz z dnia 24.03.2014r. nr 137/W/N/OKK/14 stwierdzono, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Krapkowicach  
dr. med. Kazimierz Łukawiecki

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice
2. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach, ul. Wschodnia 2 47-330 Zdzieszowice
3. ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach, ul. Powstańców Śl.1, 47-330 Zdzieszowice (+kserokopia sprawozdań z badania wody nr 136-138/W/N/OKK/14)
4. a/a HK

Wykonawca: Joanna Bukała, tel. 77 4466749