



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W STRZELCACH OPOLSKICH**

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20, 47-100 Strzelce Opolskie  
sekr. tel. 077-44-00-313, fax 077-44-00-323  
e-mail: psse.strzelceopolskie@pis.gov.pl

*p. Iwańczak*  
*01.08.17*  
*B*

HK.43260.19.6.2017.MR

Strzelce Opolskie, 27.07.2017 r.



**Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.**  
**ul. Wschodnia 2**  
**47-330 Zdzieszowice**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich przesyła w załączeniu sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Raszowa nr:

- 769/W/N/OL/17,
- 770/W/N/OL/17.

Woda pod względem bakteriologicznym oraz fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Strzelcach Opolskich  
*Katarzyna Kanoza*  
mgr Katarzyna Kanoza

Otrzymują:

1. Adresat (wraz z wynikami badań),
2. a/a.



AB 519

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu  
Dział Laboratoryjny  
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole  
tel. (77) 44-26-915 fax (77) 44-26-946 e-mail: sbpwig@wsseopole.pl

### Sprawozdanie z badań próbki wody nr 769/W/N/OL/17

**ZLECENIODAWCA:** Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
47-100 Strzelce Op. ul. Piłsudskiego 20

**POCHODZENIE PRÓBKII:** wodoc. publ. Raszowa

Łąki Kozielskie ul. 1 Maja 34 – Sklep – kran na zapleczu

**PRÓBKOBIORCA:** T.Nabzdzyjak – Kierownik Oddz. HK PSSE Strzelce Op.

**Dokument:** Protokół z dnia 17.07.2017 r.

**Metoda pobrania próbki:** PN-EN ISO 19458: 2007; PN-ISO 5667-5: 2003

**powód pobrania:** harmonogram

**Stan próbki w chwili przyjęcia:** bez zastrzeżeń

**Próbka pobrana / dostarczona w dniu:** 17.07.2017 r.

**Badania rozpoczęto:** 17.07.2017 r. **Badania zakończono:** 21.07.2017 r.

**Kod próbki:** 3869

**Numer sprawy:** LBW.9052.4.2017.EP

BADANE PARAMETRY JEDNOSTKA	METODY BADAŃ	WYNIK BADAŃ	DOPUSZCZALNE WARTOŚCI*
Żelazo <sup>Λ</sup> μg/l	PN-ISO 6332: 2001/Apl	29	200
Mangan <sup>Λ</sup> μg/l	PB/BC-12 wydanie 02 z dn. 15.02.2016	< 24	50
Bakterie grupy coli <sup>Λ</sup> jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1: 2014- 12	0	0
Escherichia coli <sup>Λ</sup> jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1: 2014- 12	0	0

<sup>Λ</sup> – badanie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, numer akredytacji AB 519

\* Zgodnie z wymaganiami Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989).

„<” – uzyskany wynik badania jest poniżej granicy oznaczalności

Data sporządzenia sprawozdania: 21.07.2017 r.

Wyniki badania odnoszą się tylko do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Niniejsze sprawozdanie sporządzono w 3 egz. z czego 2 otrzymuje Zleceniodawca,

a 1 pozostaje w laboratorium.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.

Klientowi przysługuje prawo reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Opracował

Starszy Asystent

*Gaj*  
mgr Justyna Gaj

Autoryzował

Kierownik Pracowni

*Pełek*  
mgr Elżbieta Pełek

PO/DL – 02 – 05 – 03 – wersja 13

Strona 1 z 1 (3)



AB 519

Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Opolu  
Dział Laboratoryjny  
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole  
tel. (77) 44-26-915 fax (77) 44-26-946 e-mail: sbpwig@wsseopole.pl

### Sprawozdanie z badań próbki wody nr 770/W/N/OL/17

**ZLECENIODAWCA:** Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
47-100 Strzelce Op. ul. Piłsudskiego 20

**POCHODZENIE PRÓBKII:** wodoc. publ. Raszowa

Raszowa ul. Kościelna 7 – PP – kran w kuchni

**PRÓBKOBIIORCA:** T.Nabzdyjak – Kierownik Oddz. HK PSSE Strzelce Op.

**Dokument:** Protokół z dnia 17.07.2017 r.

**Metoda pobrania próbki:** PN-EN ISO 19458: 2007

**powód pobrania:** harmonogram

**Stan próbki w chwili przyjęcia:** bez zastrzeżeń

**Próbka pobrana / dostarczona w dniu:** 17.07.2017 r.

**Badania rozpoczęto:** 17.07.2017 r. **Badania zakończono:** 18.07.2017 r.

**Kod próbki:** 3870

**Numer sprawy:** LBW.9052.4.2017.EP

BADANE PARAMETRY JEDNOSTKA	METODY BADAŃ	WYNIK BADAŃ	DOPUSZCZALNE WARTOŚCI*
Bakterie grupy coli <sup>A</sup> jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1: 2014- 12	0	0
Escherichia coli <sup>A</sup> jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1: 2014- 12	0	0

<sup>A</sup> – badanie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, numer akredytacji AB 519

\* Zgodnie z wymaganiami Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989).

Data sporządzenia sprawozdania: 19.07.2017 r.

Wyniki badania odnoszą się tylko do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Niniejsze sprawozdanie sporządzono w 3 egz. z czego 2 otrzymuje Zleceniodawca,

a 1 pozostaje w laboratorium.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.

Klientowi przysługuje prawo reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Opracował

Starszy Asystent

mgr Malgorzata Smolińska

Autoryzował

Kierownik Pracowni

  
mgr Elżbieta Pawlik