



AB 519

POWIATOWA STACJA  
MIKROBIOLOGICZNA  
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu  
Dział Laboratoryjny  
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole  
tel. (77) 44-26-915 fax (77) 44-26-946 e-mail: sbpwig@wsseopole.pl

Wzięto dnia .....  
dz. ....

### Sprawozdanie z badań próbki wody nr 189/W/N/OL/17

**ZLECENIODAWCA:** Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
47-100 Strzelce Op. ul. Piłsudskiego 20

**POCHODZENIE PRÓBKII:** wodoc. publ. Raszowa

Raszowa ul. Kościelna 7 – PP – kuchnia

**PRÓBKOBIORCA:** T.Nabzdyjak – Kierownik Oddz. HK PSSE Strzelce Op.

**Dokument:** Protokół z dnia 08.03.2017 r.

**Metoda pobrania próbki:** PN-EN ISO 19458: 2007

**powód pobrania:** harmonogram

**Stan próbki w chwili przyjęcia:** bez zastrzeżeń

**Próbka pobrana / dostarczona w dniu:** 08.03.2017 r.

**Badania rozpoczęto:** 08.03.2017 r. **Badania zakończono:** 10.03.2017 r.

**Kod próbki:** 1036

**Numer sprawy:** LBW.9052.4.2017.EP

BADANE PARAMETRY	METODY BADAŃ	WYNIK BADAŃ	DOPUSZCZALNE WARTOŚCI*
JEDNOSTKA			
Bakterie grupy coli <sup>A</sup> jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12	<b>1</b> ** Granice przedziału ufności dolna 0 górna 8	0
Escherichia coli <sup>A</sup> jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12	<b>0</b>	0

<sup>A</sup> – badanie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, numer akredytacji AB 519

\* Zgodnie z wymaganiami Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989).

\*\* Wynik oznaczenia mikrobiologicznego z przedziałem ufności przy 95 % poziomie prawdopodobieństwa  
Niepewność oznaczenia nie uwzględnia składowych dotyczących pobierania i transportu próbek.

Data sporządzenia sprawozdania: 10.03.2017 r.

Wyniki badania odnoszą się tylko do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Niniejsze sprawozdanie sporządzono w 3 egz. z czego 2 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w laboratorium.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.

Klientowi przysługuje prawo reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Starszy Asystent  
Opracował

mgr Małgorzata Smolińska

Autoryzował

Kierownik Pracowni

mgr Elżbieta Pawlik