



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KRAPKOWICACH

ul. Ks. Koziółka 30 , 47-303 Krapkowice
sekr. tel. (77) 4466740 , fax (77) 4466741
e-mail: psse.krapkowice@pis.gov.pl
<http://pssekrapkowice.pis.gov.pl>

HK/JB-43360-7-4/14

Krapkowice, dnia 25.06.2014

OCENA PRZYDATNOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), art.12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) oraz § 14 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r.Nr 61 poz. 417z późn.zm.)


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach
po otrzymaniu sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wodociągu w Oleszce:

Data poboru	Kod próbki	Miejsce poboru próbki wody
10.06.2014r.	994	Żyrowa – Szkoła Podstawowa

stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonego monitoringu kontrolnego jakości wody w dniu 10.06.2014r. pobrano do badań próbkę wody z wodociągu w Oleszce w stałym punkcie pobierania: Żyrowa – Szkoła Podstawowa. Zakres badań obejmował oznaczenia fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne. Na podstawie sprawozdania z badania wody z dnia 23.06.2014r. nr 405/W/N/OKK/14 stwierdzono, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Krapkowicach
Z-ca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego

lek. wet. Longina Sędzalska-Staszajtis

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
- ② Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach, ul. Wschodnia 2
47-330 Zdzieszowice (+kserokopia sprawozdania z badania wody nr 405/W/N/OKK/14)
3. a/a HK

Wykonawca: Joanna Bukala, tel. 77 4466749



AB 519

Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Opolu
Dział Laboratoryjny w Opolu – Oddział Laboratoryjny w Kędzierzynie - Koźlu
ul. Anny 14, 47-200 Kędzierzyn - Koźle
tel. 77 4826550(51) fax 77 4826550 e-mail: labkozle@wsseopole.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKII WODY
nr 405/W/N/OKK/14

ZLECENIODAWCA: Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Krapkowicach, ul. Ks. Koziółka 30, 47-303 Krapkowice

POCHODZENIE PRÓBKII: wodociąg publiczny Oleszka; Żyrowa Sz.P.

PRÓBKOBIIORCA: Joanna Buwała – starszy asystent i Helena Kałucka – starszy instruktor higieny Oddziału Higieny Komunalnej PSSE w Krapkowicach

DOKUMENT: protokół z pobierania próbek wody w dniu 10-06-2014r.

METODA POBRANIA PRÓBKII: według norm PN EN ISO 19458:2007, PN ISO 5667-5:2003

Powód pobrania: zgodnie z harmonogramem na miesiąc czerwiec 2014r

Stan próbkii w chwili przyjęcia: bez zastrzeżeń

Próbka pobrana/dostarczona w dniu: 10-06-2014r. Badania rozpoczęto: 10-06-2014r. Badania zakończono: 13-06-2014r.

Nr sprawy: OKK.9052.4.2.2014.JB

Kod próbkii: 994

BADANE PARAMETRY	jednostka	METODY BADAŃ	WYNIK BADAŃ	DOPUSZCZALNE WARTOŚCI*
Mętność ^A	NTU	PB/BC-15 wydanie 02 z dn. 27.05.2005	0,44	1
Barwa ^A	mg/l Pt	PN-EN ISO 7887: 2002**	<5	---
Zapach		PB/BC-47 wydanie 01 z dn. 29.11.2011	akceptowalny	---
Smak		PB/BC-47 wydanie 01 z dn. 29.11.2011	akceptowalny	---
Odczyn (pH) ^A		PB/BC-46 wydanie 01 z dn. 29.11.2011	7,6	6,5 – 9,5
Przewodność elektryczna w temp. 25°C ^A	μS/cm	PN-EN 27888: 1999	786 temp. pomiaru: 17,4	2 500
Amoniak (amonowy jon) ^A	mg/l	PN-C-04576-4: 1994 z wyłączeniem punktu 6b	<0,05	0,50
Azotany ^A	mg/l	PN-82/C-04576.08**	36,2	50
Żelazo ^A	μg/l	PN-ISO 6332: 2001	<40	200
Mangan ^A	μg/l	PB/BC-12 wydanie 01 z dn. 10.09.2004	<24	50
Bakterie grupy coli w 100 ml ^A	jtk	PB/OM-03 wydanie 04 z dn. 15.04.2009	0	0
Escherichia coli w 100 ml ^A	jtk	PB/OM-03 wydanie 04 z dn. 15.04.2009	0	0
Enterokoki (paciorkowce kałowe) w 100ml ^A	jtk	PN-EN ISO 7899-2:2004	0	0

Sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji nr AB 519, przyznanym przez Polskie Centrum Akredytacji (znak A) oraz wyniki badań nieakredytowanych (bez znaku A) jtk – jednostki tworzące kolonie

* zgodnie z wymaganiami Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61 poz.417 z 2007r.) z późniejszymi zmianami

** w wykazie PKN figuruje jako norma wycofana

„<” uzyskany wynik badania jest poniżej granicy oznaczalności

Data sporządzenia sprawozdania: 23-06-2014 r.

Opracował

Młodszy Asystent
Anna Papierznik
mgr inż. Anna Papierznik

Autoryzował

Kierownik
Oddziału Laboratoryjnego
Jolanta Badora
mgr inż. Jolanta Badora

Wyniki badania odnoszą się tylko do badanej próbkii.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Klientowi przysługuje prawo reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania „Sprawozdania z badań”.

Niniejsze sprawozdanie sporządzono w 2 egzemplarzach: z czego 1 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w laboratorium.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.