



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W STRZELCACH OPOLSKICH**

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 20, 47-100 Strzelce Opolskie

sekr. tel. 77 44 00 313, fax 77 44 00 323

e-mail: psse.strzelceopolskie@pis.gov.pl

dz. tech
28.01.21. Mi.

HK.43260.19.13.2020.TN

WIK Sp. z o.o.	
ul. Wschodnia 2 Zdzieszowice	
wpl.	28-01-2021
L.dz.	179/2021
	podpis

Strzelce Opolskie, 16 stycznia 2021 r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

z wodociągu publicznego Raszowa
na dzień 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.) oraz § 21 ust. 1. pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
pochodzącej z wodociągu publicznego Raszowa.**

Okresowa ocena jakości wody sporządzona została na podstawie analizy sprawozdań z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice.

Stacja Uzdatniania Wody w Raszowej oraz część wodociągu w miejscowości Januszkowice (gmina Zdzieszowice) są zarządzane przez „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice. Pozostałe elementy wodociągu są zarządzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, ul. Kościuszki 5.

Woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294). Badania próbek wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2020 r. i obejmowały oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny Raszowa obejmuje swoim zasięgiem miejscowości: Raszowa, Łąki Kozielskie, Krasowa, Januszkowice (gmina Zdzieszowice).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich
Kanoxa
mgr Katarzyna Kanoxa

wierodłosta

Otrzymują:

1. Burmistrz Leśnicy
ul. 1-go Maja 9
47-150 Leśnica
2. A/a.

Do wiadomości:

1. „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 2
47-330 Zdieszowice
2. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krapkowicach
ul. Ks. Koziółka 30
47-303 Krapkowice

Sporządził:

Tomasz Nabzdysak
Oddział Higieny Komunalnej
Tel.: 77 44 00 325