



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W STRZELCACH OPOLSKICH**

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 20, 47-100 Strzelce Opolskie

sekr. tel. 77 44 00 313, fax 77 44 00 323


e-mail: sekretariat.psse.strzelceop@sanepid.gov.pl

HK.90820.19.18.2022.MM-W

Strzelce Opolskie, 16 lutego 2023 r.

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY  
przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

**pochodzącej z wodociągu publicznego Raszowa  
za rok 2022.**



Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. - Dz.U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. - Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich  
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
pochodzącej z wodociągu publicznego Raszowa.**

Okresowa ocena jakości wody sporządzona została na podstawie analizy sprawozdań z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice.

Stacja Uzdatniania Wody w Raszowej oraz część wodociągu w miejscowości Januszkowice (gmina Zdzieszowice) są zarządzane przez „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice. Pozostałe elementy wodociągu są zarządzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, ul. Kościuszki 5.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294). Badania próbek wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2022 r. i obejmowały oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny Raszowa obejmuje swoim zasięgiem miejscowości: Raszowa, Łąki Kozielskie, Krasowa, Januszkowice (gmina Zdzieszowice).

**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Strzelcach Opolskich**  
*mgr Katarzyna Kanoza*

Otrzymują:

1. Burmistrz Leśnicy  
ul. 1-go Maja 9  
47-150 Leśnica  
2. A/a.

Do wiadomości:

1. „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.  
ul. Wschodnia 2  
47-330 Zdzeszowice  
2. Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Krapkowicach  
ul. Ks. Koziółka 30  
47-303 Krapkowice

Sporządziła:  
Małwina Majewska-Woźniak  
Oddział Higieny Komunalnej